



GEMEINDEWERKE PEIßENBERG

Für Sie vor Ort

Trinkwasser-Analytik

	Brunnen 1, 2 und 3 Ammerbrunnen	Quelle Paterzell	Brunnen "Burg"	zulässiger
	Wörth - ca. Rathaus	Unterdorf	Wörth - ca. Rathaus	Höchstwert
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Natrium	4,5	3,9	11,9	200
Kalium	1,1	1,5	1,6	12
Magnesium	18	29,6	17,2	50
Calcium	79,5	108	116	400
Chlorid	5,9	7,2	21,2	250
Sulfat	23,2	7,2	8,9	250
Nitrat	3,4	11,1	11,1	50

Härtebereich:	hart (ca. 15,2 °dH)	hart (ca. 21,9 °dH)	hart (ca. 20,2 °dH)
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

Summe Erdalkalien	2,72 mol/l	3,91 mol/l	3,60 mol/l
-------------------	------------	------------	------------

Stand:

Peißenberg den 05.03.2018